

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ № 69
/Зиновьева Л.В./
«07 июля» 2018 г.

**Паспорт доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования**

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.27А.

Наименование предоставляемой (ых) услуги (услуг): дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида»

Сведения об объекте:

отдельно стоящее двухэтажное здание в 2 этажа, 1408,4 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 9336 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида» (МБДОУ № 69 «Дюймовочка»).

Адрес места нахождения организации: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.27А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная собственность.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска»; 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41А.

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на объекте услуг населению**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 142 ребенка

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): несовершеннолетние граждане до 8 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалид

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№	Основные показатели доступности для инвалидов объекта (вид нарушения)	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет.
2	Сменные кресла-коляски	Нет. Нет необходимости
3	Адаптированные лифты	Нет. Нет необходимости
4	Поручни	Есть
5	Пандусы	Нет. Требуется установка наружного пандуса
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет. Нет необходимости
7	Раздвижные двери	Нет. Нет необходимости
8	Доступные входные группы	Нет.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет.
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет.
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет.
12	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации	Нет. Нет необходимости
13	Иные	Нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет. Нет необходимости
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Нет. Нет необходимости
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Запланировано инструктирование персонала в III квартале 2018 года
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть (приказ № от 2018 года)
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет. Нет необходимости
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуги населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документов, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет. Нет необходимости
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет. Нет необходимости
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	Обеспечение предоставления услуг тьютера	Нет. Нет необходимости
12	Иные	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	2	3
1	<p>Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): установить пандус (наружный); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника; установить фиксаторы двери в положении открыто\ закрыто. Предусмотреть поручни по обеим сторонам лестницы.</p>	2019 (в пределах финансирования)
2	<p>Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Необходимо выделить места для парковки инвалидов размером 6,0*3,6 м, обозначить их соответствующими символами. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и\или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью.</p>	2019 (в пределах финансирования), капитальный ремонт
3	<p>Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт. В группах, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат); оборудовать кнопкой вызова, установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.</p>	2020 год (в пределах финансирования)
4	<p>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия. В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах нанести контрастные цветные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; увеличить ширину дверных проёмов. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.</p>	2019 год (в пределах финансирования)

*С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.